

Immobilisations

Traduction comptable de la valeur des biens.

Indicateur de continuité de fourniture (ICF)

Il est construit par agrégation du nombre de coupures longues, brèves et très brèves subies en moyenne par un usager de la concession. Il vaut 100 pour une alimentation continue sans coupure électrique.

Indicateur de rigueur climatique

Rapport entre un indicateur de climat observé et un indicateur de climat de référence. Cet indicateur est constitué par des degrés jours unifiés (DJU) = écart journalier entre la température observée et 18°C (température de référence). Par convention, le DJU est égal à 0 si la température est supérieure ou égale à la température de référence.

kVA

Le kilovoltampère est l'unité de mesure de la puissance des compteurs d'électricité.

kWh

Le kilowatt-heure est une unité de mesure d'énergie.

Loi NOME

La loi sur la Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité, adoptée le 7 décembre 2010. Elle prévoit, entre autres, le maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs (tarifs bleus) et la suppression des tarifs réglementés pour les gros consommateurs au 31 décembre 2015 (tarifs verts et jaunes).



© Tashika 2000 - Fotolia.com

